



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Soroca

Adresa: Str. Alexandru cel Bun, 42

Secția Diagnostic de laborator


Denumirea probei: Apă din apeduct urban (după prelucrare).
SA "Servicii Comunale Florești"
căt. Căcan N., s. Mărculești, r-l Florești
Vol. colectat san. microbiologic-0,25 L.

Producătorul

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

Nr. probei:



55015619

Beneficiar: SA Serv. Comunale Florești

Adresa juridică: or. Florești, str. Dacia 20

Data și ora prelevării: 24/08/2026 17:30:00

Livrat în laborator: 25/08/2026 10:08:23

Data eliberării raportul 27/08/2026 14:03:13

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Bacterii coliforme	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Enterococi intestinali	0	UFC/100ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Data începerii investigației	25/08/2026				
Data finisării investigației	27/08/2026				

Declarație de conformitate:

Proba cercetată corespunde conform parametrilor investigați după normele prevăzute în Legea 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Liliana Tofan

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator

Liliana Tofan

